



Державний комітет
України з будівництва
та архітектури
Інвентарний № 2195

Група обмеженого доступу
Діяє
Дат. введ. 29.01.2014 № 17
Генерал-майор В. В.
19/14/2014
Для службового користування
Прим. № 000271/5

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА РОБОТИ З НИМИ

ДБН В.2.2-14-2004

Видання офіційне

РОЗРОБЛЕНІ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва
(НДІБВ, м.Київ);
к.е.н. Заблоцький Є.Й. – керівник розробки
Москаленко М.М. – відповідальний виконавець

ВНЕСЕНІ
ТА ПІДГОТОВЛЕНІ
ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Управлінням архітектурно-конструктивних систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення
Держбуду України (Авдієнко О.П., Адріанова Л.Н.)

ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держбуду України від 09. 07.2004 р.
№ 146 дск та введені в дію з 01.09.2004 р.

ПОГОДЖЕНІ: Служба безпеки України листом від 05.07.04 № 26/2-4645
Держпожбезпеки МНС України листом від 26.02.04
№ 17/3/509
МОЗ України аркушем погодження від 01.04.04
Держнаглядохоронпраці України листом від 16.03.04
№ 06-6а/1475

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з будівництва та архітектури.

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Держбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ДБН В.2.2-14 -2004

Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними

На заміну
СНиП 2.01.50-83

Чинні від 01.09.2004

Ці Норми поширюються на проектування та будівництво нових і реконструкцію існуючих приміщень*) режимно-секретних органів, секретних архівів та бібліотек, секретних бюро (груп), відділів (бюро) технічної документації, спеціальних сховищ секретних документів, а також приміщень, в яких ведуться роботи з секретними документами і в неробочий час зберігаються секретні документи.

Вимоги цих Норм обов'язкові для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування, які організують і здійснюють проектування, будівництво та реконструкцію режимних приміщень на території України.

У додатку А наведений перелік нормативних документів, посилання на які є в цих Нормах.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Проектування режимних приміщень здійснюється з дотриманням вимог "Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, ДБН А.2.2-2, ДБН А.2.2-3, ДСТУ 3396.1.

1.2 При розробленні проектної документації на об'єкт будівництва або реконструкції, в якому передбачається розміщення режимних приміщень, поряд з цими Нормами слід враховувати вимоги і рекомендації чинних нормативних документів у галузі будівництва, а також нормативних актів органів державного нагляду щодо приміщень з постійним перебуванням людей.

1.3 За наявності в режимних приміщеннях персональних електронно-обчислювальних машин (далі – ПЕОМ) слід керуватись вимогами ДНАОП 0.00-1.31, якщо вони не суперечать вимогам цих Норм.

1.4 Рішення, не обумовлені цими Нормами, слід приймати згідно з нормативними документами, які регламентують вимоги до проектування будівель, де є режимні приміщення, а також завданням на проектування, погодженим та затвердженим в установленому порядку.

2 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

2.1 Режимні приміщення розміщуються в громадських будинках та спорудах, будівлях виробничого та адміністративного призначення I або II ступенів вогнестійкості за ДБН В.1.1-7.

2.2 Режимні приміщення в багатопверхових будівлях слід розміщувати, як правило, не нижче другого і не вище передостаннього (не враховуючи технічного) поверху.

* у подальшому перераховані приміщення у тексті називаються "режимними приміщеннями", якщо за місцем немає необхідності уточнити назву конкретних приміщень.

2.3 Взаємопов'язані за функціональними ознаками режимні приміщення повинні розміщуватись групами і мати загальні для групи входи зі сторони загального коридору.

2.4 При розміщенні режимних приміщень слід враховувати, що біля їх вікон не повинно бути пожежних драбин, водостічних труб, балконів, покрівель прибудов та інших будівельних елементів (карнизів, виступів стін тощо), з яких можливе проникнення через вікна сторонніх осіб.

2.5 Склад і мінімальну площу приміщень режимно-секретних органів слід приймати за табл. 1.

Таблиця 1

Приміщення	Площа, м ²
Робочі приміщення персоналу	4 на одного співробітника
Приміщення для зберігання секретних документів	4 на 1000 одиниць секретних документів
Приміщення для видачі і прийому секретних документів	5
Приміщення для роботи з секретними документами	4 на одне місце (6,5 – при обладнанні місць столами для роботи з кресленнями)
Кабінет начальника	12-18
Примітка 1. Площу приміщень для зберігання секретних документів допускається уточнювати в залежності від серійного обладнання, яке випускається для зберігання документів та нормативних проходів між ним.	
Примітка 2. Допускається додатково передбачати площу для розміщення машин і механізмів для обробки секретних документів, машин для знищення документів, шшивачів і ін., а також ізольованих кабін для роботи з документами.	
Примітка 3. Склад і площа приміщень можуть бути уточнені у відповідності з специфічними вимогами відомчих нормативних документів:	

Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або ПЕОМ, повинна складати не менше 6,5 м², а об'єм – не менше 20 м³.

Площа, виділена для одного працівника конструкторського бюро, – 6,5 м².

При розміщенні робочих місць з відеотерміналами та ПЕОМ необхідно дотримуватись також вимог ДНАОП 0.00-1.31.

Кількість одиниць зберігання, кількість співробітників і кількість місць в приміщенні для роботи з секретними документами, в т.ч. обладнаних для роботи з кресленнями та ПЕОМ, повинна бути встановлена завданням на проектування, виходячи із штатного розкладу організації та обсягу робіт.

2.6 Склад і мінімальну площу приміщень секретних архівів і бібліотек слід приймати за табл. 2.

Таблиця 2

Приміщення	Площа, м ²	
	в архівах	у бібліотеках
Приміщення для зберігання документів (спецсховище)	4 на 1000 одиниць зберігання	2,5 на 1000 одиниць зберігання
Приміщення для видачі і прийому секретних документів	5	5
Робочі приміщення персоналу	4 на одного співробітника	4 на одного співробітника
Приміщення для роботи з секретними документами	4 на одне робоче місце	2 на одне робоче місце

Кількість одиниць зберігання, кількість співробітників і кількість місць для роботи з секретними документами в секретних архівах та бібліотеках встановлюється завданням на проектування, виходячи зі штатного розпису та обсягу робіт.

2.7 Окремі приміщення для зберігання секретних документів (крім сховищ, архівів і бібліотек) допускається не передбачати, збільшуючи відповідно площу робочого приміщення.

2.8 Мікрофотокопіювання, зберігання фотодокументів на плівці і мікрофільмів повинно передбачатись в окремих приміщеннях.

2.9 Площа робочого місця з обслуговування, ремонту та налагодження ПЕОМ має бути не меншою ніж 10 м², а робочі місця повинні бути відокремлені одне від одного перегородками.

2.10 Планування і розташування робочих місць у режимних приміщеннях повинно відповідати вимогам режиму секретності під час роботи з матеріальними носіями секретної інформації та забезпечувати особисту відповідальність працівників за збереження довірених їм матеріальних носіїв секретної інформації та схоронність секретної інформації.

2.11 Робоче приміщення або його частина, які передбачені для роботи з секретними документами, повинні відокремлюватись від приміщень, в яких зберігаються у неробочий час секретні документи та інші матеріальні носії секретної інформації, бар'єром або заскленою перегородкою так, щоб будь-яке місце для роботи з секретними документами забезпечувало вільний його огляд працівниками режимно-секретного органу.

2.12 Для видачі і прийому секретних документів у стіні або в перегородці, яка відокремлює робоче приміщення від приміщення для видачі і прийому документів, необхідно передбачати проріз завширшки 1 м, заввишки 0,6 м з полицею завширшки не менше ніж 0,6 м.

2.13 Приміщення для зберігання кіно-фотодокументів та мікрофільмів повинно обладнуватись системами автоматичного пожежогасіння згідно з ДБН В.2.5-13 незалежно від площі, а приміщення для зберігання інших секретних документів – у випадках, коли їх загальна площа становить більше ніж 100 м².

2.14 Розміщення обладнання, технічних засобів у режимних приміщеннях повинно відповідати вимогам з технічного захисту інформації, безпеки праці, санітарним нормам та вимогам пожежної безпеки.

3 КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

3.1 Стіни та перегородки, які відокремлюють режимні приміщення від інших приміщень, повинні бути бетонними, залізобетонними (монолітними або збірними) завтовшки не менше ніж 80 мм або цегляними завтовшки не менше ніж 120 мм.

Цегляні та бетонні перегородки армуються. Поперечне армування сітками цегляних конструкцій виконується згідно зі СНиП II-22, армування бетонних конструкцій – згідно з вимогами СНиП 2.03.01.

У вертикальній площині бетонні та цегляні перегородки армуються зварною сіткою з арматури класу Вр-1 чарункою 50 × 50 мм, діаметром 4 мм, розкріпленою по периметру на суміжні конструкції через 400 мм та на анкери діаметром 12-20 мм, влаштовані в тілі самої конструкції на глибину не менше ніж 120 мм, кроком 500 мм. Технологія виконання таких робіт для існуючих конструкцій рекомендована ДБН В.3.1-1.

3.2 Опорядження стін і підвісних стель (якщо вони необхідні) повинні бути із негорючих матеріалів.

3.3 Застосування для покриття підлог килимових матеріалів не допускається.

3.4 Індекс ізоляції повітряного шуму стінами, перекриттями і дверима, що відокремлюють режимні приміщення від інших приміщень, а також відокремлюють кабінет начальника режимно-секретного органу від інших приміщень, повинен бути не менше ніж 60 дБ.

Якщо конструкції дверей не забезпечують вказаної звукоізоляції, необхідно передбачати подвійні двері, які забезпечували б вказаний індекс ізоляції повітряного шуму.

3.5 Двері всіх режимних приміщень повинні бути однопільними. Вхідні двері в групу режимних приміщень з коридору повинні бути металевими або дерев'яними (із столлярної плити), оббитими оцинкованим листовим залізом. Вхідні двері повинні мати сертифікат відповідності для забезпечення межі вогнестійкості 0,6 год.

Дерев'яні дверні коробки повинні бути укріплені у дверному прорізі сталевими скобами із смуги завтовшки 3 мм, привареними до закладних деталей в отворі, металеві двірні коробки приварюються до цих закладних деталей. Кількість закладних деталей по висоті дверного отвору повинна бути не менше ніж 4, по ширині – не менше ніж 3.

3.6 Сховища, а також вхідні двері режимних приміщень, у яких вони знаходяться, обладнуються двома різними замками з не менше ніж двома комплектами ключів кожний.

Входи в режимні приміщення повинні обладнуватись внутрішніми засовами, автоматичними замками, кодовими замками (механічні чи електронні), а також пристроями для опечатування.

3.7 Необхідність встановлення автоматичних контрольно-пропускних пунктів і турнікетів, кабін ручного обслуговування, механічних та напівавтоматичних кабін та проходів тощо встановлюється завданням на проектування.

3.8 У вікнах режимних приміщень повинні передбачатись пристрої, які не дозволяють оглядати приміщення ззовні (штори, жалюзі і ін.), незалежно від поверху наявності будівель, які розташовані напроти.

3.9 При розміщенні режимних приміщень на першому та останньому поверхах, а також за наявності конструктивних особливостей будівлі, які можуть бути використані для несанкціонованого проникнення до таких приміщень, у їх вікнах повинні бути передбачені сталеві ґрати із прута діаметром 16 мм. Відстань між вертикальними прутами повинна бути 150 мм, між горизонтальними – не більше ніж 400 мм.

Горизонтальними елементами ґрат допускається застосування сталевієї смуги завтовшки не менше ніж 5 мм.

ґрати повинні бути приварені до закладних деталей у віконних прорізах. Відстань між закладними деталями повинна бути не більше ніж 600 мм.

ґрати не повинні перешкоджати відчиненню вікон (фрамуг, кватирок) для провітрювання приміщень.

3.10 Проектне рішення на застосування інших конструкцій, сучасних матеріалів та пристроїв, крім вказаних у 3.8 та 3.9 цих Норм, погоджується із Службою безпеки України.

3.11 Вікна режимних приміщень повинні бути відокремлені простінками від вікон інших приміщень. Ширина простінку між віконними прорізами, до якого примикає стіна або перегородка, що відокремлює режимне приміщення від інших приміщень, повинна бути не менше ніж 0,9 м від середини стіни або перегородки в кожену сторону. При обладнанні режимних приміщень охоронною сигналізацією ця величина не може бути зменшена, якщо інше не встановлено в завданні на проектування.

3.12 Через режимні приміщення забороняється прокладання транзитних трубопроводів, повітроводів та інших комунікацій без обов'язкового застосування на них вставок з ізоляційного матеріалу згідно з вимогами нормативних документів з технічного захисту інформації.

3.13 Режимні приміщення повинні мати природне і штучне освітлення відповідно до СНиП II-4.

3.14 Всі режимні приміщення обладнуються аварійним освітленням.

3.15 У режимних приміщеннях забороняється встановлювати світильники з розсіювачами із горючих матеріалів.

3.16 Систему димовідведення в приміщеннях без природного освітлення слід передбачати згідно з вимогами 5.2 СНиП 2.04.05.

3.17 У режимних приміщеннях рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037.

Рівні шуму на робочих місцях осіб, що працюють з відеотерміналами та ПЕОМ, визначені ДержСанПіН 3.3.2-007.

Як засоби шумопоглинання повинні застосовуватися негорючі (НГ) або низької горючості (Г1) спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 – 8000 Гц або інші матеріали аналогічного призначення, дозволені для оздоблення приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Крім того, необхідно застосовувати підвісні стелі з матеріалів, що мають аналогічні властивості.

3.18 Дотримання оптимальних параметрів повітряного середовища (температура та вологість) у режимних приміщеннях забезпечується роботою систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у відповідності зі СНиП 2.04.05.

4 СИГНАЛІЗАЦІЯ

4.1 Режимні приміщення оснащуються охоронною сигналізацією, яка повинна бути виведена на пульт поста охорони будинку, групи приміщень, чергового по установі (підприємству) або пульт централізованого спостереження підрозділу охорони.

4.2 Типи та види охоронної сигналізації повинні відповідати встановленим Службою безпеки України вимогам.

4.3 Для живлення охоронної сигналізації в аварійних випадках повинно передбачатись автономне джерело живлення. Переключення на автономне джерело живлення повинно бути автоматичним.

4.4 Режимні приміщення повинні бути обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.

4.5 Необхідність встановлення спеціальних видів сигналізації, а також засобів електронного, оптичного і акустичного захисту передбачається в завданні на проектування.

ДОДАТОК А (довідковий)

Перелік нормативних документів, посилання на які є в цих Нормах

ДСТУ 3396.1-96	Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт
ДБН А.2.2-2-96	Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва
ДБН А.2.2-3-2004	Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
ДБН В.1.1-7-2002	Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.2.2-9-99	Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.5-13-98	Пожежна автоматика будинків і споруд
ДБН В.3.1-1-2002	Ремонт і підсилення несучих та огорожувальних будівельних конструкцій і основ промислових будівель та споруд
СНиП II-4-79	Естественное и искусственное освещение
СНиП II-22-81	Каменные и армокаменные конструкции
СНиП 2.03.01-84*	Бетонные и железобетонные конструкции
ГОСТ 12.1.003	ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
СНиП 2.04.05-91	Отопление, вентиляция и кондиционирование
ДНАОП 0.00-1.31-99	Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
ДСН 3.3.6.037-99	Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДержСанПІН 3.3.2-007-98	Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

ЗМІСТ

1 Загальні положення	С. 1
2 Об'ємно-планувальні рішення.	1
3 Конструктивні рішення.	4
4 Сигналізація	5
Додаток А	
Перелік нормативних документів, посилання на які є в цих Норммах	7

Відповідальний за випуск – В.М. Чеснок
Редактор – Т.І. Лукашевич
Комп'ютерна верстка – Т.І. Цапро

*Знято копію
1 прим.
Нарядом № від 14.08.2014
[Підпис]*

Формат 60x84¹/₈. Папір офсетний. Гарнітура "Сvoboda Cyrilic".
Друк офсетний.

Зам. № 3638 Завод № 1. Наклад 1000 прим. з № 000001 по № 001000

Державне підприємство "Укрархбудінформ".
Бульв. Лесі Українки, 26, Київ-133, а/с 85, 01133, Україна.
Тел./факс 296-49-55, 296-10-00

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців
ДК № 690 від 27.11.2001 р.

Віддруковано в Друкарні Служби безпеки України, м. Київ, вул. Фастівська 8-б, тел. 245-80-88.

*Знято копію 1 прим.
Нарядом №: 15 від 13.11.2013
[Підпис]*

*Знято копію 1 прим.
Нарядом №: 18 від 30.12.2013
[Підпис]*

*Знято копію 1 прим.
Нарядом №: 8 від 27.05.2016
[Підпис]*