

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8965:2019

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ'ЄКТА ЗАХИСТУ

Загальні положення

Не є офіційним виданням.
Офіційне видання розповсюджує
національний орган стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» <http://uas.gov.ua>)

ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
- 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2019 р. № 498 з 2021–01–01
- 3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України
- 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати
задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2021

ЗМІСТ

	С.
1 Сфера застосування.....	1
2 Нормативні посилання	1
3 Терміни та визначення понять	1
4 Позначки та скорочення	2
5 Загальні положення	2
6 Вимоги до організаційної структури системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту	3
7 Вимоги до функціонування системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту.....	5
8 Управлінські заходи щодо виконання технічних вимог, передбачених системою запобігання пожежі та забезпечення протипожежного режиму на об'єкті захисту	8
9 Управлінські заходи щодо виконання технічних вимог, передбачених комплексом протипожежного захисту.....	9
Додаток А (довідковий) Перелік основних документів щодо пожежної безпеки, які рекомендовано вести на об'єкті захисту	10
Додаток Б (довідковий) Бібліографія.....	11

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

**СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ'ЄКТА ЗАХИСТУ**

Загальні положення

**MANAGEMENT SYSTEM
FOR FIRE SAFETY OF THE PROTECTED FACILITY**

General provisions

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до системи управління пожежною безпекою об'єктів захисту різної призначеності.

Цей стандарт застосовний до:

- організаційної структури системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту;
- функціонування системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту;
- управлінських заходів щодо виконання технічних вимог, передбачених системою запобігання пожежі та забезпечення протипожежного режиму об'єкта захисту;
- управлінських заходів щодо виконання технічних вимог, передбачених комплексом протипожежного захисту.

Цей стандарт можуть застосовувати суб'єкти управління пожежною безпекою об'єкта захисту, органи виконавчої влади, які здійснюють нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, суб'єкти господарювання у сфері страхової діяльності.

Цей стандарт не поширюється на підземні споруди промислового призначення, а також на об'єкти виробництва, зберігання та утилізації вибухових і радіоактивних речовин та підривних засобів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни і визначення основних понять

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ ISO 23932:2018 (ISO 23932:2009, IDT) Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в:

- ДСТУ 2272:2006 — **пожежна безпека, пожежна небезпека, пожежа, система запобігання пожежі, небезпечний чинник пожежі, пожежна навантага, первинний засіб пожежогасіння, пожежний ліфт, протипожежна техніка, пожежна небезпека об'єкта, вогнезахист, протипожежний стан об'єкта, протипожежний режим об'єкта;**
- ДСТУ 8828:2019 — **система управління пожежною безпекою об'єкта захисту, об'єкт захисту, комплекс протипожежного захисту;**
- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 — **категорія приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою;**

- [1] засоби протипожежного захисту, небезпечна подія;
- [7] індивідуальні засоби захисту та рятування людей, колективні засоби захисту та рятування людей;
- [8] системи протипожежного захисту.

Нижче наведено терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 суб'єкти управління пожежною безпекою об'єкта захисту

Посадові особи органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за пожежну безпеку об'єкта захисту, а також суб'єкти господарювання (власники чи керівники цих суб'єктів господарювання або орендарі об'єкта захисту згідно із цивільно-правовим договором); посадові особи, призначені відповідальними за пожежну безпеку об'єкта захисту

3.2 об'єкт управління пожежною безпекою об'єкта захисту

Діяльність осіб, які перебувають на об'єкті захисту

3.3 управління пожежною безпекою об'єкта захисту

Процес впливу суб'єкта управління пожежною безпекою на діяльність осіб, які перебувають на об'єкті захисту для забезпечення відсутності на цьому об'єкті недопустимого ризику виникнення та розвитку пожежі

3.4 управлінські заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта захисту

Сукупність управлінських заходів, спрямованих на виконання технічних вимог, передбачених системою запобігання пожежі, комплексом протипожежного захисту та забезпечення протипожежного режиму на об'єкті захисту

3.5 оцінювання протипожежного стану об'єкта захисту

Оцінювання об'єкта захисту щодо реалізації встановлених вимог пожежної безпеки, яке охоплює етапи обстеження та аналізування

3.6 пожежний ризик

Кількісна характеристика можливості виникнення пожежі та її наслідків для людей і матеріальних цінностей.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті вжито такі скорочення:

- ПБ — пожежна безпека;
- СУПБ — система управління пожежною безпекою об'єкта захисту;
- СПЗ — система протипожежного захисту;
- ЦОВВ ЦЗ — центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізовує державну політику у сфері цивільного захисту;
- ЦОВВ — центральний орган виконавчої влади;
- ОДН ПБ — органи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки;
- НС — надзвичайна ситуація.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Пожежну безпеку об'єкта захисту мають забезпечувати система запобігання пожежі, комплекс протипожежного захисту та система управління ПБ об'єкта захисту.

5.2 Основна мета СУПБ — створення умов для запобігання виникненню та розвитку пожежі, впливу небезпечних чинників пожежі на людей, інших живих істот, матеріальні цінності та довкілля.

5.3 Основні завдання СУПБ:

- проведення єдиної технічної політики щодо пожежної безпеки, яка відповідає чинному законодавству, досягненням науково-технічного прогресу та усталеній практиці;
- проведення управлінських заходів для виконання технічних вимог, передбачених системою запобігання пожежі та забезпечення протипожежного режиму об'єкта захисту;
- проведення управлінських заходів для виконання технічних вимог, передбачених комплексом протипожежного захисту;

— забезпечення зниження ймовірності виникнення пожежі та підвищення ймовірності успішного евакуювання людей та матеріальних цінностей у разі виникнення пожежі на об'єкті захисту, підвищення ефективності ліквідації пожежі;

— забезпечення своєчасного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки згідно з приписами ОДН ПБ;

— матеріально-технічне забезпечення об'єкта захисту протипожежною технікою та засобами протипожежного захисту (вогнегасними речовинами, вогнезахисними речовинами та матеріалами, вогнеперешкоджальними пристроями тощо).

5.4 Ефективність СУПБ визначають за досягненням установленної мети та вирішенням завдань на всіх рівнях вертикалі управління організаційної структури СУПБ.

5.5 Основна вимога ефективного функціонування СУПБ — відповідальність за виконання посадових обов'язків кожною особою суб'єктів управління пожежною безпекою об'єкта захисту.

5.6 Особи, що перебувають на об'єкті захисту (за місцем роботи, проживання, навчання, відпочинку, лікування тощо), згідно з чинним законодавством є суб'єктами відповідальності щодо дотримання вимог ПБ на об'єкті захисту.

5.7 Суб'єкти управління пожежною безпекою об'єкта захисту є суб'єктами відповідальності щодо забезпечення вимог ПБ на об'єкті захисту.

6 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ'ЄКТА ЗАХИСТУ

6.1 Діяльність із забезпечення пожежної безпеки відповідно до [1] є складовою частиною виробничої й іншої діяльності посадових осіб та інших осіб, які перебувають на об'єкті захисту.

6.2 Організаційну структуру СУПБ має бути ґрунтовано на наявній на об'єкті захисту організаційно-штатній структурі управління виробничою та іншою діяльністю.

6.3 На об'єкті захисту має бути створено відповідну організаційну структуру СУПБ залежно від його особливостей щодо організаційно-штатної структури управління виробничою та іншою діяльністю, функційного призначення об'єкта, кількості осіб, що працюють та/або таких, що перебувають на об'єкті, категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, пожежної небезпеки технологічних процесів на об'єкті, пожежної небезпеки речовин та матеріалів, які використовують на об'єкті тощо.

6.4 Організаційна структура СУПБ з урахуванням вимог 6.3 може складатися з:

— індивідуальних суб'єктів управління пожежною безпекою об'єкта захисту (власників чи керівників суб'єктів господарювання, або орендарів об'єкта захисту, що визначено умовами договору оренди, або посадових осіб, призначених розпорядчим документом, які відповідають за певний напрям забезпечення пожежної безпеки об'єкта захисту);

— індивідуальних та колективних (колегіальних) суб'єктів управління пожежною безпекою об'єкта захисту (служби пожежної безпеки, комісії щодо НС, підрозділів відомчої, місцевої чи добровільної пожежної охорони).




Рисунок 1 — Загальна схема організаційної структури системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту

6.5 Посадові особи, призначені розпорядчим документом власника чи керівника суб'єкта господарювання відповідальними за певним напрямом забезпечення ПБ об'єкта захисту, можуть поєднувати виконання функцій за іншими напрямками забезпечення ПБ, що має бути відображено в їхніх посадових інструкціях чи функційних обов'язках.

6.6 СУПБ передбачає встановлення на об'єкті захисту відповідних правових та організаційних норм, а саме:

- рівнів відповідальності кожної посадової особи суб'єктів управління ПБ об'єкта захисту;
- розподілу обов'язків та повноважень між посадовими особами суб'єктів управління ПБ об'єкта захисту;
- забезпечення потрібного рівня компетенції та кваліфікації посадових осіб суб'єктів управління ПБ об'єкта захисту;
- визначання певної організаційної технології управління ПБ об'єкта захисту, тобто забезпечення спільних дій структурних елементів СУПБ;
- забезпечення суб'єкта управління ПБ об'єкта захисту потрібними нормативними документами у сфері пожежної безпеки (стандартів, будівельних норм, інструкцій, положень, правил тощо) та розпорядчих документів. Довідковий перелік основних документів щодо ПБ, які рекомендовано вести на об'єкті захисту, вказано у додатку А, а обов'язковий перелік документів щодо ПБ, які необхідно вести на об'єкті захисту, встановлено [9];
- створення умов матеріального та морального стимулювання посадових осіб СУПБ для активізації їхньої діяльності та заохочення щодо забезпечення ПБ об'єкта захисту.

7 ВИМОГИ ДО ФУНКЦІЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОБ'ЄКТА ЗАХИСТУ

7.1 Функціонування СУПБ має забезпечувати ПБ об'єкта захисту сукупністю об'єктивно потрібних і раціональних управлінських рішень та відповідних дій.

7.2 Функціонування СУПБ об'єкта захисту має бути забезпечено:

- формуванням організаційної структури СУПБ відповідно до вимог розділу 6;
- обстеженням стану ПБ об'єкта захисту суб'єктом управління ПБ об'єкта захисту чи суб'єктом господарювання, який отримав відповідну ліцензію;
- переданням інформації щодо стану ПБ об'єкта захисту суб'єктом господарювання, який отримав відповідну ліцензію, суб'єкту управління ПБ, який приймає відповідні управлінські рішення;
- аналізуванням та оцінюванням протипожежного стану об'єкта захисту суб'єктом управління ПБ об'єкта захисту чи суб'єктом господарювання, який отримав відповідну ліцензію;
- прийняттям суб'єктом управління ПБ об'єкта захисту відповідних управлінських рішень (заходів) та фінансових заходів щодо забезпечення ПБ об'єкта захисту;
- управлінським впливом суб'єкта управління ПБ об'єкта захисту на об'єкт управління, тобто організуванням виконання запланованих управлінських рішень (заходів) щодо забезпечення ПБ об'єкта захисту, а також контролюванням їхнього виконання;
- взаємодією суб'єкта управління ПБ об'єкта захисту із зовнішніми суб'єктами, що впливають на забезпечення ПБ цього об'єкта.

7.3 Загальну схему функціонування системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту зображено на рисунку 2.




Рисунок 2 — Загальна схема функціонування СУПБ

7.4 Обстеження протипожежного стану об'єкта захисту (етап А, рисунок 2) щодо ідентифікації пожежних небезпек та можливості реалізації потенційних загроз виникнення та розвитку пожежі, впливу її небезпечних чинників на людей, інших живих істот, матеріальні цінності та довкілля є процесом отримання потрібної інформації для прийняття відповідних управлінських рішень. Обстеження протипожежного стану об'єкта захисту виконує уповноважений (призначений розпорядчим документом) представник суб'єкта управління ПБ об'єкта захисту чи суб'єкт господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

7.4.1 Управління ПБ об'єкта захисту має відбуватись за наявності повної, своєчасної та вірогідної інформації про протипожежний стан об'єкта захисту (етап Б, рисунок 2). Отримання такої інформації суб'єктом управління, виявлення відхилів від норм і правил ПБ, а також перевіряння виконання попередніх планів, приписів і управлінських рішень має бути виконано на основі регулярного та об'єктивного обстеження протипожежного стану об'єкта захисту.

7.4.2 Обстеження протипожежного стану ПБ об'єкта захисту має бути плановим. Необґрунтоване перенесення строків проведення обстеження заборонено. Позапланове обстеження протипожежного стану об'єкта захисту необхідне після випадку виникнення пожежі на об'єкті захисту чи іншої небезпечної події, яка може призвести до зниження рівня протипожежного захисту об'єкта.

7.4.3 Обстеженню протипожежного стану підлягають усі будівлі, споруди, приміщення, території, устаткування, зовнішні установки об'єкта захисту незалежно від їхньої призначеності.

7.5 Оцінювання протипожежного стану об'єкта захисту (етап В, рисунок 2), зокрема й оцінювання пожежного ризику, виконує суб'єкт управління ПБ на основі інформації, отриманої під час обстеження протипожежного стану об'єкта захисту (етап А, рисунок 2), а також її аналізування, визначання відповідності протипожежного стану об'єкта захисту вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері пожежної безпеки.

7.5.1 Під час оцінювання протипожежного стану об'єкта захисту та аналізування виявлених відхилів від установлених нормативно-правовими актами та нормативними документами вимог у сфері пожежної безпеки можливе опрацювання альтернативних управлінських рішень щодо забезпечення ПБ об'єкта захисту з подальшим їх оцінюванням.

Крім того, якщо метою власника (керівника) об'єкта захисту чи інших суб'єктів (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування) є підвищення рівня ПБ об'єкта захисту до рівня, передбаченого нормативними вимогами, треба керуватись вимогами ДСТУ ISO 23932 щодо проектування стратегії пожежної безпеки об'єкта захисту.

7.5.2 У разі зміни розміщення чи величини пожежної навантаги на об'єкті захисту, а також після випадку виникнення пожежі чи іншої небезпечної події, капітальних ремонтів, модернізації чи реконструкції об'єкта захисту обстеження, аналізування та оцінювання протипожежного стану має бути виконано позапланово.

7.6 На основі даних щодо оцінювання протипожежного стану об'єкта захисту суб'єкт управління ПБ об'єкта захисту приймає рішення (етап Г, рисунок 2) щодо:

- забезпечення на об'єкті протипожежного режиму відповідно до [9];
- забезпечення виконання технічних вимог, передбачених системою запобігання пожежі згідно з ДСТУ 8828;
- забезпечення виконання технічних вимог, передбачених комплексом протипожежного захисту згідно з ДСТУ 8828;
- розроблення чи вдосконалювання нормативних документів у сфері ПБ (стандарти, інструкції, положення, правила тощо) та розпорядчих документів;
- проведення навчання та перевіряння знань щодо пожежної безпеки осіб, що перебувають на об'єкті захисту;
- організування чи вдосконалювання діяльності на об'єкті захисту пожежної охорони: місцевої, відомчої або добровільної;
- взаємодії із зовнішніми суб'єктами, які впливають на забезпечення ПБ об'єкта захисту.

7.6.1 Планування діяльності із забезпечення ПБ об'єкта захисту поділяють на перспективне та поточне.

7.6.2 Перспективне планування передбачає довгострокові заходи із забезпечування ПБ, виконання яких вимагає, зазвичай, технічного переоснащення об'єкта та суттєвих фінансових витрат.

Перспективне планування здійснюють розробленням перспективного плану роботи суб'єкта управління із забезпечення ПБ об'єкта захисту.

У перспективному плані для кожного заходу потрібно визначити реальні строки виконання та відповідальних виконавців.

Можливість виконання заходів перспективного плану має бути підтверджено обґрунтованим розрахунком потрібного матеріально-технічного забезпечення та фінансових витрат із зазначанням джерел фінансування.

7.6.3 Поточне планування рекомендовано вносити до річного чи квартального плану роботи.

7.6.4 Заходи перспективного й поточного планування із забезпечення ПБ об'єкта захисту доводять під підпис до відома всіх посадових осіб суб'єкта управління ПБ об'єкта захисту.

7.6.5 Контроль за виконанням заходів перспективного й поточного планування виконує керівник або власник суб'єкта господарювання, або орендар об'єкта захисту, або посадова особа, відповідальна за ПБ об'єкта захисту.

7.7 Наступним етапом процесу управління пожежною безпекою об'єкта захисту є організування виконання запланованих управлінських рішень щодо забезпечення ПБ об'єкта захисту, а також контролювання їхнього виконання (етап Д, рисунок 2).

7.7.1 Управлінські рішення суб'єкта управління щодо забезпечення ПБ об'єкта захисту за функційною спрямованістю можуть бути: планувальні, організаційні, координаційні, контролювальні та інформаційні.

7.7.2 Організують виконання управлінських рішень забезпечення ПБ об'єкта захисту за допомогою комунікації, тобто переданням інформації від суб'єкта управління ПБ об'єкта захисту до особи, яка має виконати це рішення.

7.8 Для ефективного функціонування СУПБ має бути організовано на плановій основі взаємодію із зовнішніми суб'єктами, які впливають на забезпечення ПБ об'єкта захисту (етап Е, рисунок 2).

До таких суб'єктів належать:

- підрозділи ЦОВВ ЦЗ, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи та ОДН ПБ;
- органи місцевого самоврядування, які, відповідно до законодавства, створюють місцеві комісії щодо техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
- суб'єкти господарювання з: електро-, газо-, теплопостачання; оцінювання протипожежного стану об'єктів; визначання пожежного ризику об'єкта; технічного обслуговування систем протипожежного захисту; технічного обслуговування вогнегасників, інших первинних засобів пожежогасіння; виконання робіт з вогнезахисного оброблення будівельних конструкцій будинків та споруд; навчання та перевіряння знань у сфері ПБ; страхової діяльності.

7.9 Зворотний зв'язок суб'єкта управління ПБ об'єкта захисту із зовнішніми суб'єктами, які впливають на забезпечення ПБ об'єкта захисту (етап Е1, рисунок 2), зумовлено тим, що суб'єкти управління ПБ об'єкта захисту мають надавати, зокрема:

- пожежно-рятувальним підрозділам державної пожежної охорони інформацію щодо стану систем протипожежного захисту на об'єкті захисту під час їхнього ремонту чи модернізації (якщо об'єкт обладнано системою передавання тривожних сповіщень), ремонту доріг на території об'єкта тощо;
- ОДН ПБ декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства щодо ПБ (для об'єктів захисту відповідно до [1]).

8 УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СИСТЕМОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ НА ОБ'ЄКТІ ЗАХИСТУ

8.1 Щоб реалізувати технічні вимоги, передбачені системою запобігання пожежі, суб'єктам управління ПБ об'єкта захисту потрібно передбачити відповідні управлінські заходи щодо організування контролю за перевірянням:

- працездатності контрольно-вимірювальних приладів, призначених для контролювання концентрації, температури, тиску, вологості горючого середовища у технологічному устаткуванні, приміщеннях та спорудах об'єкта, силових установках транспортних засобів;
- працездатності пристроїв захисту технологічного устаткування, які забезпечують його автоматичне вимкнення, припинення подавання горючих речовин та матеріалів тощо;
- відповідності електроустаткування, розміщеного в пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зонах об'єкта, за рівнем захисту;
- улаштування та працездатності блискавкозахисту споруд, будівель, устаткування об'єкта й транспортних засобів (за наявності);

- працездатності швидкодійних засобів захисного вимкнення можливих джерел запалювання в конструкції устаткування;
- порядку сумісного зберігання на об'єкті речовин та матеріалів;
- працездатності пристроїв аварійного зливання пожежонебезпечних рідин та аварійного стравлення горючих газів з технологічного устаткування на об'єкті;
- забезпечення усунення контакту пірофорних речовин з повітрям;
- працездатності систем противибухового захисту на технологічному устаткуванні.

8.2 Щоб організувати протипожежний режим на об'єкті захисту, суб'єктам управління ПБ об'єкта захисту потрібно передбачити відповідні управлінські заходи відповідно до [9].

9 УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОМПЛЕКСОМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Для реалізації технічних вимог, передбачених комплексом протипожежного захисту, суб'єктам управління забезпечення ПБ об'єкта захисту потрібно передбачити відповідні управлінські заходи щодо організації:

- перевіряння технічного стану та підтримування експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту, а саме: систем пожежної сигналізації; автоматичних систем пожежогасіння; автономних систем пожежогасіння; систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням; систем протидимного захисту; систем централізованого пожежного спостереження; технічних засобів, які виконують диспетчеризацію зазначених систем;
- перевіряння оснащення об'єкта захисту вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та їхнього технічного обслуговування;
- перевіряння технічного стану та підтримування експлуатаційної придатності систем зовнішнього протипожежного водопостачання та внутрішнього протипожежного водопроводу;
- перевіряння технічного стану засобів індивідуального й колективного захисту для рятування людей відповідно до чинних норм та правил, а також рекомендацій виробника цих засобів;
- перевірення стану вогнезахисного оброблення конструкцій споруд, будинків та будівель об'єкта захисту, а також окремих конструкцій транспортних засобів (за наявності);
- перевіряння наявності й утримування на евакуаційних шляхах та виходах світлових покажчиків, знаків безпеки, звукової та мовної систем оповіщення;
- проведення на об'єкті практичних тренувань з дій посадових осіб об'єкта в разі пожежі щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації осіб, які перебувають на об'єкті;
- відпрацьовування планів евакуації у разі пожежі особами, які перебувають на об'єкті;
- перевіряння технічного стану та підтримування експлуатаційної придатності пристроїв, що забезпечують обмеження поширювання пожежі (протипожежні: двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси); засобів, що запобігають чи обмежують розтікання рідин під час пожежі; вогнезатримувальних пристроїв у устаткуванні;
- перевіряння влаштованих на об'єкті захисту проїздів та під'їзних шляхів для пожежних машин;
- перевіряння утримання зовнішніх пожежних драбин, а також технічного стану та підтримування експлуатаційної придатності пожежних ліфтів;
- перевіряння можливості безперешкодного руху людей евакуаційними шляхами;
- взаємодії відповідно до потокового планування із зовнішніми суб'єктами, які впливають на забезпечення ПБ об'єкта захисту;
- перевіряння діяльності підрозділів місцевої або відомчої, або добровільної пожежної охорони.

ДОДАТОК А
(довідковий)

**ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНО
ВЕСТИ НА ОБ'ЄКТІ ЗАХИСТУ**

- 1 Посадова інструкція суб'єкта управління ПБ об'єкта захисту.
- 2 План евакуації людей у разі пожежі.
- 3 Наказ (інструкція) про:
 - 3.1 порядок утримування шляхів евакуації;
 - 3.2 визначення спеціальних місць для куріння;
 - 3.3 порядок застосування відкритого вогню;
 - 3.4 порядок використання побутових нагрівальних приладів;
 - 3.5 порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 - 3.6 правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
 - 3.7 місця для зберігання та допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно перебувати у приміщеннях і на території;
 - 3.8 порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання забрудненого оливою спецодягу та ганчір'я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;
 - 3.9 порядок від'єднання від мережі електроживлення устаткування та вентиляційних систем у разі пожежі;
 - 3.10 порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
 - 3.11 порядок проходження посадовими особами навчання й перевіряння знань щодо пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їхнє проведення;
 - 3.12 порядок організовування експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 - 3.13 порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного устаткування;
 - 3.14 створення добровільної пожежної охорони (відомчої, місцевої);
 - 3.15 порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;
 - 3.16 порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинення технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки;
 - 3.17 порядок організовування експлуатації та обслуговування наявних технічних систем протипожежного захисту;
 - 3.18 призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.
- 4 Журнали обліку:
 - 4.1 випробувань пожежних насосних установок (за наявності);
 - 4.2 очищення димоходів та печей (за наявності);
 - 4.3 перевіряння пожежних кран-комплектів (за наявності);
 - 4.4 наявності та технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння;
 - 4.5 проведення вогневих робіт;
 - 4.6 технічного обслуговування вогнегасників;
 - 4.7 технічного обслуговування СПЗ.
- 5 Журнал плану заходів з пожежної безпеки щодо усунення недоліків під час перевіряння протипожежного стану об'єкта захисту.
- 6 Журнал реєстрації інформації про пожежі та обліку пожеж.

- 7 Журнал про перевіряння та очищення вентиляційного устаткування.
- 8 Журнал контролю стану пожежної безпеки об'єкта захисту.
- 9 Журнал реєстрації вступного інструктажу щодо пожежної безпеки та пожежно-технічного мінімуму.
- 10 Акти замірювання опору ізоляції електричних мереж та електроустановок.
- 11 Акти перевіряння стану приладів захисту від блискавки.
- 12 Акти перевіряння стану вогнезахисного оброблення будівельних конструкцій.
- 13 Акти про працездатність систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання.
- 14 Акт визначання категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою (за потреби).
- 15 Справа щодо листування із зовнішніми суб'єктами, що впливають на забезпечення ПБ об'єкта захисту, зокрема з ОДН ПБ.
- 16 Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства щодо ПБ (для об'єктів захисту згідно з Кодексом цивільного захисту України).

БІБЛІОГРАФІЯ

- 1 Кодекс цивільного захисту України
- 2 Кодекс законів про працю України
- 3 Господарський Кодекс України
- 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 за № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»
- 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 за № 715 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»
- 6 Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 за № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»
- 7 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
- 8 ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
- 9 НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні
- 10 НАПБ 07.017-2017 Картка обліку пожежі
- 11 ДСТУ ОHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT).

Код згідно з ДК 004: 13.220.01

Ключові слова: організаційна структура системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту; система управління пожежною безпекою об'єкта захисту; суб'єкти управління пожежною безпекою об'єкта захисту; управлінські заходи; функціонування системи управління.
