

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ**СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ****Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації****Розділ 5. Мікрохвильові доплеровські сповіщувачі
для закритих приміщень****СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ****Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации****Раздел 5. Микроволновые доплеровские извещатели
для закрытых помещений****ALARM SYSTEMS****Part 2. Requirements for intruder alarm systems****Section 5. Microwave Doppler detectors for use in buildings**

Чинний від 2002-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює конкретні вимоги та методи випробування щодо мікрохвильових доплеровських сповіщувачів, призначених охороняти закриті приміщення.

Цей стандарт є доповненням до загальних вимог для охоронних сповіщувачів, використовуваних у системах тривожної сигналізації, наведених у стандарті IEC 60839-2-2, а також його потрібно використовувати разом зі стандартом, в якому визначено загальні вимоги для систем тривожної сигналізації, викладених у стандарті IEC 60839-1-1.

Призначення цього стандарту — визначити ті вимоги для мікрохвильових доплеровських сповіщувачів, які будуть з повною достовірністю гарантувати, що їх будуть виконувати впевнено і без хибних сигналів тривоги.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені далі стандарти містять положення, які через посилання в цьому стандарті, становлять положення цього стандарту. На час опублікування наведені видання були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і засікалені сторони запрошуються до дослідження можливості застосування останніх редакцій зазначених стандартів.

Члени IEC та ISO утримують в робочому стані реєстри чинних стандартів.

IEC 60068-1:1988 Environmental testing — Part 1: General and guidance.

IEC 60839-1-1:1988 Alarm systems — Part 1: General requirements. Section One — General.

IEC 60839-1-3:1988 Alarm systems — Part 1: General requirements. Section Three — Environmental testing for alarm systems.

IEC 60839-2-2:1987 Alarm systems — Part 2: Requirements for intruder alarm systems. Section Two — Requirements for detectors — General.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60068-1:1988 Випробування на стійкість до впливу навколошнього середовища. Частина 1.

Загальні вимоги та методи випробувань

IEC 60839-1-1:1988 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 1. Загальні принципи.

IEC 60839-1-3:1988 Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 3. Випробування систем тривожної сигналізації на вплив зовнішніх чинників

IEC 60839-2-2:1987 Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 2. Вимоги до сповіщувачів. Загальні принципи

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті, на доповнення до термінів та визначень, наведених у стандарті загальних вимог (IEC 60839-2-2), є такі терміни та визначення:

3.1 Мікрохвильовий доплеровський сповіщувач (*microwave Doppler detector*) — сповіщувач, який формує сповіщення про тривогу у відповідь на відхилення частоти відбиття мікрохвильового випромінювання від людини, яка пересувається в зоні виявлення сповіщувача.

3.2 Чутливий елемент (*sensor*) — елементи сповіщувача, які приймають і випромінюють хвилі мікрохвильового діапазону.

3.3 Мікрохвильове випромінювання (*microwave radiation*) — електромагнітне випромінювання з частотою понад 1 ГГц.

3.4 Стандартна ціль (*reference target*) — людина з вагою від 50 до 70 кг, зростом від 165 до 180 см, вдягнена в одяг із 100%-ї бавовняної тканини.

3.5 Межа зони виявлення (*boundary of detection coverage*) — максимальна радіальна відстань у всіх напрямках дії сповіщувача, на якій рух стандартної цілі у напрямку до сповіщувача може спричинити формування сповіщення про тривогу.

3.6 Дальність виявлення (*detection ranges*) — відстань на всіх радіальних напрямках дії сповіщувача від самого сповіщувача до межі його зони виявлення.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Спопішувач повинен мати у своєму складі один або декілька чутливих елементів і процесор (пристрій оброблення інформації). Кожен чутливий елемент повинен міститися в одному корпусі, в якому також може бути і процесор. Якщо до складу сповіщувача належать декілька чутливих елементів, з'єднаних з одним процесором, випробування відповідно до розділу 6 цього стандарту має бути проведено тільки з одним чутливим елементом.

У сповіщувачах може бути передбачено встановлення додаткових пристрій або засобів для змінення конфігурації зони виявлення сповіщувача.

Якщо такі пристрій встановлено, випробування сповіщувачів необхідно проводити відповідно до розділу 6 цього стандарту, як для звичайних сповіщувачів, але необхідно проводити додаткові випробування, щоб підтвердити ефективність використання цих пристрій.

5 ВИМОГИ**5.1 Функціональні вимоги****5.1.1 Частота**

Робоча частота сповіщувача повинна бути не менше ніж 1 ГГц.

5.1.2 Межа зони виявлення

Межа зони виявлення будь-якого сповіщувача, який відрегульовано на максимальну дальність дії, повинна, принаймні, відповідати значенню, встановленому в технічних умовах підприємства-виробника конкретного типу сповіщувача, але не повинна перевищувати це значення більше, ніж на 25 %.

5.1.3 Оброблення сигналів

Словіщувач повинен формувати сповіщення про тривогу у разі руху стандартної цілі в межах зони його виявлення на відстань 3 м або 30 % дальності виявлення, зважаючи, що менше. У разі переміщення стандартної цілі на відстань, меншу ніж 0,2 м, словіщувач не повинен видавати сповіщення про тривогу.

5.1.4 Відновлення словіщувача після видавання сповіщення про тривогу

Після видавання сповіщення про тривогу та припинення руху стандартної цілі, яка спричинила це, словіщувач повинен повернутися до чергового режиму (режим охорони) протягом часу не більше ніж 10 с.

5.1.5 Нерівномірний рух

Словіщувач повинен бути спроможним виявити у межах зони нерівномірний рух стандартної цілі з періодичністю не менше ніж 1 с руху зі швидкістю з діапазону виявлених швидкостей руху і не більше ніж 5 зупинки, за умов переміщення стандартної цілі в межах не більше ніж на відстань 5 м або 50 % дальності виявлення, зважаючи, що менше.

5.1.6 Діапазон виявлених швидкостей руху

Словіщувач повинен бути спроможний виявити рух стандартної цілі у напрямку до словіщувача з будь-якою швидкістю в межах від 0,3 до 3 м/с.

5.1.7 Стабільність

Функціональні показники словіщувача не повинні змінюватися більше, ніж на 10 % протягом 7 діб його нормального функціонування за усталеного навколишнього середовища.

5.1.8 Захист від втручання

У словіщувача повинно бути вмонтовано пристрій захисту від втручання, який формуватиме сповіщення про тривогу кожного разу, коли корпус відкрито настільки, що це дає доступ до будь-якого пристрою керування чи елементів механічної фіксації.

5.1.9 Захист кабелю

Якщо чутливі елементи і процесор розташовано в окремих корпусах, то з'єднувальні лінії (кабелі, проводи) треба вважати частиною словіщувача. Ці кабелі потрібно контролювати електричним способом, щоб за будь-якого їх порушення (роз'єдання, обривання або короткого замикання), що передбачає проходження сповіщення про тривогу, або, якщо процесор одержує сигнал про втручання, та процесор сам міг сформувати сповіщення про тривогу протягом 10 с після вищезазначених порушень.

5.2 Вплив навколишнього середовища

Додаткових вимог немає.

5.3 Безпека

Питома потужність не повинна перевищувати $5 \text{ мВт}/\text{см}^2$ на відстані 50 мм від словіщувача.

5.4 Надійність

Додаткових вимог немає.

5.5 Інтерфейс

Додаткових вимог немає.

5.6 Конструкція

Додаткових вимог немає.

5.7 Індикатор перевірки

Якщо в словіщувачі встановлено індикатор перевірки видачі сповіщення про тривогу, треба передбачити обмеження часу його індикації без відкриття словіщувача.

5.8 Технічні вимоги підприємства-виробника

На доповнення до загальних вимог, установлених у стандарті IEC 60839-2-2, для кожного словіщувача підприємство-виробник має забезпечити такі параметри:

а) межа зони виявлення словіщувача в горизонтальних і вертикальних площинах для швидкості 1 м/с, що вимірювана відповідно до 6.2.1 цього стандарту. Результати вимірювання можна подати як діаграми з полярними координатами;

б) робоча частота і, якщо є, частота і тип модуляції;

с) діапазон виявлених швидкостей руху, якщо він більше ніж зазначений у 5.1.6 цього стандарту.

5.9 Додаткові можливості

У сповіщувачах може бути передбачено засоби для зниження його рівня випромінювання, коли пов'язана з ним система тривожної сигналізації вимкнена або працює у черговому режимі.

Разом з тим може бути передбачено повернення сповіщувача в стан його повної готовності до функціонування та реагування на наявність небезпеки командою системи в межах 1 хв. Якщо ці засоби встановлено, то в сповіщувачі повинно бути передбачено формування вихідного сигналу на систему тривожної сигналізації для індикації зниження рівня випромінювання.

Цей вихідний сигнал може мати форму сповіщення про тривогу.

6 МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

6.1 Умови випробування

Випробування треба виконувати в приміщенні з твердим покриттям, де навколоїшні конструкції, що розташовано всередині приміщення, не впливатимуть на результати вимірювання відстаней більше ніж на 5 %.

Під час випробування, сповіщувач потрібно встановити на висоті, яку рекомендують виробник відповідно до його настанов. У разі наявності в них діапазону фіксованих висот випробування повинно виконувати на верхніх і нижніх межах.

Випробування повинно провадити в межах нормальних умов навколоїшнього середовища, визначених у стандарти IEC 60068-1.

6.2 Функціональні випробування

6.2.1 Межа зони виявлення

Стандартна ціль повинна рухатися у напрямку до передньої поверхні сповіщувача з відстані, що розташована за межею зони виявлення сповіщувача, відрегульованого на максимальну дальність дії, зі швидкістю приблизно 1 м/с. Відстань від сповіщувача до стандартної цілі потрібно вимірювати, коли сповіщувач видає сповіщення про тривогу. Значення відстані повинно, принаймні, дорівнювати значенню, встановленому в технічних вимогах виробника на сповіщувачі конкретних типів, але не перевищувати цього значення більше ніж на 25 %.

Випробування потрібно провадити не менше ніж у семи рівномірно роздільних напрямків в горизонтальній і вертикальній площині. Випробування у вертикальній площині повинні виконувати, повертаючи сповіщувач на 90° відносно осі випромінювання.

6.2.2 Реакція на рух з незмінною швидкістю

Стандартна ціль повинна рухатися у напрямку до сповіщувача від меж його зони виявлення зі швидкістю приблизно 1 м/с. Сповіщення про тривогу не повинно формуватися у разі руху стандартної цілі на відстань менше ніж 0,2 м і повинно формуватися у разі руху на відстань до 3 м, або 30 % від дальності виявлення, зважаючи, що менше.

Випробування слід виконувати із швидкостями руху приблизно 0,3, 1 і 3 м/с, або з найвищою і найнижчою швидкістю, якщо виробник сповіщувачів визначає більш ширший діапазон виявленіх швидкостей.

6.2.3 Відновлення стану сповіщувача після видавання сигналу тривоги

Стандартна ціль повинна рухатися у напрямку до сповіщувача від меж його зони виявлення зі швидкістю приблизно 1 м/с. Відстань від сповіщувача до стандартної цілі, яка спричинила формування сповіщення про тривогу, повинно бути зафіксовано. Після цього, стандартну ціль потрібно повернути до меж зони виявлення сповіщувача.

Потім стандартну ціль замінюють іншим об'єктом або людиною, що відрізняється від стандартної цілі, і також рухається в напрямку до сповіщувача доки не буде сформовано сповіщення про тривогу, після чого рух потрібно зупинити. Через 10 с від меж зони виявлення в напрямку до сповіщувача має рухатися стандартна ціль зі швидкістю приблизно 1 м/с, і відстань від сповіщувача до місця формування сповіщення про тривогу не повинна відрізнятися від вимірюваної в першій частині цього випробування більше ніж на 10 %.

6.2.4 Реакція на нерівномірний рух

Стандартна ціль повинна рухатися у напрямку до сповіщувача від меж його зони виявлення на відстань 1 м протягом 1 с з наступною зупинкою на протягом 5 с з циклом повторення до того часу, доки сповіщувач не сформує сповіщення про тривогу за умов рухання стандартної цілі на відстань в межах не більше ніж 5 м або 50 % від дальності виявлення, зважаючи, що менше.

6.2.5 Стабільність

Це випробування може бути виконано за будь-якої дальності виявлення у межах діапазону регулювання сповіщувача, але під час випробування дальність виявлення сповіщувача непотрібно змінювати.

Стандартна ціль повинна рухатись у напрямку до сповіщувача з відстані заданої дальності виявлення зі швидкістю приблизно 1 м/с. Відстань від сповіщувача до стандартної цілі потрібно вимірюти, коли виникає сповіщення про тривогу.

Потім сповіщувач лишається працювати протягом, принаймні, 7 діб, після чого вищезазначені випробування повторюють за тих самих початкових умов випробування.

Відстань від сповіщувача, за якою виникає сповіщення про тривогу, не повинна відрізнятися від дальності, встановленої на початку цього випробування більше ніж на 10 %.

6.3 Випробування на стійкість до впливу навколошнього середовища

Ці випробування повинно виконувати до і після впливу сухого тепла, холоду і синусоїdalності вібрації відповідно до загальних вимог (стандарт IEC 60839-2-2).

Випробування може бути проведено за будь-якої дальності виявлення у межах можливості II діапазону регулювання, однак, протягом випробування на стійкість до впливу навколошнього середовища, регулювання дальності виявлення сповіщувача не здійснюється.

Стандартна ціль повинна рухатись у напрямку до передньої поверхні сповіщувача з відстані, що розташована за межею зони виявлення сповіщувача, відрегульованого на максимальну дальність дії, зі швидкістю приблизно 1 м/с.

Відстань від сповіщувача до стандартної цілі, коли виникає сповіщення про тривогу, потрібно виміряти та зареєструвати.

Відстань від сповіщувача до стандартної цілі, коли виникає сповіщення про тривогу, після кожного випробування на стійкість до впливу навколошнього середовища, не повинна змінюватися більше ніж на 10 % від первинно заміряної відстані.

Випробування можуть бути змодельовані за умови, що моделювання дає ті самі результати, що і вищезазначені методи випробувань.

Випробування на стійкість сповіщувача до впливу електричних сплесків, електростатичного розряду та електромагнітних полів повинні виконуватися на сповіщувачах, відрегульованих на максимальну дальність виявлення.

УДК 614.842:006.35

13.310

Ключові слова: системи тривожної сигналізації, мікрохвильові доплеровські сповіщувачі, методи випробування.
